



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 13 марта 2010 года

№ 12

г. Омск

Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение пожарной безопасности бюджетных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства культуры Омской области" на 2010 – 2012 годы

В соответствии с пунктом 15 Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007 года № 19-п, приказываю:

Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Обеспечение пожарной безопасности бюджетных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства культуры Омской области" на 2010 – 2012 годы.

Министр культуры
Омской области

В.А. Телевной

Приложение
к приказу Министерства культуры Омской области
от 23 марта 2010 № 12

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"Обеспечение пожарной безопасности бюджетных учреждений Омской
области, находящихся в ведении Министерства культуры Омской
области" на 2010 – 2012 годы

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования Омской области	Министерство культуры Омской области (далее – Министерство)
Наименование ведомственной целевой программы	"Обеспечение пожарной безопасности бюджетных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства культуры Омской области" на 2010 – 2012 годы (далее – Программа)
Сроки реализации ведомственной целевой программы	2010 – 2012 годы
Цель и задачи ведомственной целевой программы	Цель: повышение пожарной безопасности в бюджетных учреждениях Омской области, находящихся в ведении Министерства культуры Омской области (далее – учреждения). Задачи: - повышение уровня противопожарной защиты учреждений; - улучшение материально-технической базы для тушения пожаров и спасения людей
Целевые индикаторы ведомственной целевой программы	- число учреждений, оборудованных системами пожарной сигнализации; - число учреждений, оборудованных техническими средствами, предназначенными для оповещения людей о пожаре; - число учреждений, оборудованных системами автоматического пожаротушения или аварийной вентиляции и противодымной защиты; - число учреждений, на которых проведены замена, ремонт электрических сетей и оборудования; - число учреждений, деревянные конструкции объектов

	<p>которых обработаны огнезащитным составом;</p> <ul style="list-style-type: none"> - число учреждений, оборудованных противопожарным водоснабжением; - число учреждений, оборудованных первичными средствами пожаротушения и пожарным инструментом
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации	<p>Программа финансируется из областного бюджета. Общий объем расходов на реализацию Программы составляет 51450 тыс. рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2010 год – 10000 тыс. руб.; - 2011 год – 25000 тыс. руб.; - 2012 год – 16450 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы	<ul style="list-style-type: none"> - увеличение доли учреждений, оборудованных системами пожарной сигнализации, с 63,6 процента до 100 процентов; - увеличение доли учреждений, оборудованных техническими средствами, предназначенными для оповещения людей о пожаре, с 84,8 процента до 100 процентов; - увеличение доли учреждений, оборудованных системами автоматического пожаротушения или аварийной вентиляции и противодымной защиты, с 40 процентов до 100 процентов; - приведение технического состояния внутренних и наружных электрических сетей учреждений в соответствие с установленными нормами и требованиями; - повышение огнестойкости деревянных конструкций объектов учреждений, увеличение доли учреждений, деревянные конструкции объектов которых обработаны огнезащитным составом с 68 процентов до 100 процентов; - увеличение доли учреждений, оборудованных противопожарным водоснабжением, с 75,8 процента до 100 процентов; - увеличение доли учреждений, оборудованных первичными средствами пожаротушения и пожарным инструментом, с 58,3 процента до 100 процентов

1. Проблема, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Реализуя государственную политику в сфере обеспечения пожарной безопасности, Министерство в пределах своей компетенции организует работу по соблюдению требований пожарной безопасности в учреждениях.

Для повышения пожарной безопасности учреждений в 2007 – 2008 годах в ряде зданий учреждений установлена автоматическая пожарная сигнализация, учреждения укомплектованы средствами пожаротушения. Заключены договоры на техническое обслуживание пожарной сигнализации со специализированными организациями, выполнен значительный объем работ по замене электропроводки.

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, в учреждениях имеются нарушения требований пожарной безопасности. Так в 2008 – 2009 годах в ходе пожарно-технических обследований объектов учреждений подразделениями государственного пожарного надзора было выявлено значительное количество нарушений требований пожарной безопасности, которые не были устранены в связи с недостаточностью бюджетного финансирования.

В связи с принятием Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" повысились требования к уровню пожарной безопасности объектов учреждений.

Кроме этого, проблемными вопросами остаются:

- недостаточная укомплектованность учреждений системами автоматической пожарной сигнализации (63,6 процента), техническими средствами, предназначенными для оповещения людей о пожаре (84,8 процента) и системами автоматического пожаротушения или аварийной вентиляции и противодымной защиты (40 процентов). Оборудование учреждений системами пожарной сигнализации регламентировано нормами пожарной безопасности, утвержденными приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 года № 315. Системой передачи извещения о пожаре оборудуются здания с массовым пребыванием людей в целях извещения и своевременной безопасной эвакуации людей при пожаре в соответствии с нормами пожарной безопасности, утвержденными приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 20 июня 2003 года № 323. Согласно пунктам 96, 98 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утвержденных приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 года № 313 (далее – Правила), автоматические пожарные сигнализации должны находиться в исправном состоянии и постоянной готовности, соответствовать проектной документации. Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре должны осуществляться в соответствии годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей. В ходе реализации Программы необходимо отремонтировать и смонтировать 12 автоматических пожарных сигнализаций;

- необходимость ремонта и замены электрических сетей и оборудования в 7 учреждениях. Одним из основных нарушений требований пожарной безопасности в учреждениях является нарушение правил монтажа и эксплуатации электрических сетей и оборудования;

- необходимость обработки огнезащитным составом деревянных конструкций 8 объектов. Единственным способом снижения пожарной опасности материалов и конструкций чердачных помещений является огнезащитная обработка данных конструкций специальным составом и замена сгораемых утеплителей. С учетом сроков действия обработки сгораемых конструкций в период 2010 – 2012 годов необходимо произвести огнезащитную обработку деревянных конструкций и чердачных помещений объектов;

- изношенность систем противопожарного водоснабжения учреждений (75,8 процента);

- недостаточная укомплектованность учреждений первичными средствами пожаротушения и пожарным инструментом (58,3 процента). В соответствии с требованиями пожарной безопасности здания с массовым пребыванием людей должны быть обеспечены пожарными гидрантами или водоемами. Отсутствие необходимого запаса воды для целей пожаротушения может привести к трагическим последствиям и крупному материальному ущербу. Для ликвидации мелких очагов пожара согласно пункту 108 Правил учреждения обеспечиваются необходимым количеством первичных средств пожаротушения. Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря на территории учреждений оборудуются пожарные щиты.

Мероприятия Программы направлены на устранение нарушений в сфере пожарной безопасности. Программа позволит планомерно проводить работу по обеспечению на объектах учреждений необходимых условий для безопасности людей и предусматривать необходимые материальные и организационные ресурсы.

2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является повышение пожарной безопасности в учреждениях.

Задачами Программы являются:

- повышение уровня противопожарной защиты учреждений;
- улучшение материально-технической базы учреждений для тушения пожаров и спасения людей.

3. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации Программы

Для ежегодной оценки эффективности реализации Программы используются следующие целевые индикаторы:

1) число учреждений, оборудованных системами пожарной сигнализации. Значение целевого индикатора определяется как количество учреждений, оборудованных системами пожарной сигнализации, в указанный период;

2) число учреждений, оборудованных техническими средствами, предназначенными для оповещения людей о пожаре.

Значение целевого индикатора определяется как количество учреждений, оборудованных техническими средствами, предназначенными для оповещения людей о пожаре, в указанный период;

3) число учреждений, оборудованных системами автоматического пожаротушения или аварийной вентиляции и противодымной защиты.

Значение целевого индикатора определяется как количество учреждений, оборудованных системами автоматического пожаротушения или аварийной вентиляции и противодымной защиты, в указанный период;

4) число учреждений, на которых проведены замена, ремонт электрических сетей и оборудования.

Значение целевого индикатора определяется как количество учреждений, на которых будут проведены замена, ремонт электрических сетей и оборудования, в указанный период;

5) число учреждений, деревянные конструкции объектов которых обработаны огнезащитным составом.

Значение целевого индикатора определяется как количество учреждений, деревянные конструкции объектов которых будут обработаны огнезащитным составом, в указанный период;

6) число учреждений, оборудованных противопожарным водоснабжением.

Значение целевого индикатора определяется как количество учреждений, оборудованных противопожарным водоснабжением, в указанный период;

7) число учреждений, оборудованных первичными средствами пожаротушения и пожарным инструментом.

Значение целевого индикатора определяется как количество учреждений, оборудованных первичными средствами пожаротушения и пожарным инструментом, в указанный период.

Источниками данных для расчета указанных целевых индикаторов являются данные ежегодного мониторинга деятельности учреждений, проводимого Министерством.

Расчет целевых индикаторов осуществляется по итогам исполнения Программы за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы.

Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов:

- увеличение доли учреждений, оборудованных системами пожарной сигнализации, с 63,6 процента до 100 процентов;

- увеличение доли учреждений, оборудованных техническими средствами, предназначенными для оповещения людей о пожаре, с 84,8 процента до 100 процентов;

- увеличение доли учреждений, оборудованных системами автоматического пожаротушения или аварийной вентиляции и противодымной защиты, с 40 процентов до 100 процентов;

- приведение технического состояния внутренних и наружных электрических сетей учреждений в соответствие с установленными нормами и требованиями;

- повышение огнестойкости деревянных конструкций объектов учреждений, увеличение доли учреждений, деревянные конструкции объектов которых обработаны огнезащитным составом с 68 процентов до 100 процентов;

- увеличение доли учреждений, оборудованных противопожарным водоснабжением, с 75,8 процента до 100 процентов;

- увеличение доли учреждений, оборудованных первичными средствами пожаротушения и пожарным инструментом, с 58,3 процента до 100 процентов.

4. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы составляет 3 года (2010 – 2012 годы).

5. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень программных мероприятий сформирован с учетом положений Концепции развития культуры Омской области до 2014 года, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 20 июля 2009 года № 125-п. Перечень программных мероприятий приведен в приложении к настоящей Программе.

6. Объем и источники финансирования Программы, обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Финансирование мероприятий Программы предусматривается из средств областного бюджета. Объем финансирования на период действия Программы (2010 – 2012 годы) составляет 51450 тыс. руб., в том числе:

- 2010 год – 10000 тыс. руб.;

- 2011 год – 25000 тыс. руб.;

- 2012 год – 16450 тыс. руб.

В рамках Программы планируется финансирование следующих расходов: оборудование учреждений системами пожарной сигнализации; оборудование учреждений техническими средствами, предназначенными для оповещения людей о пожаре; замена, ремонт электрических сетей и оборудования; огнезащитная обработка деревянных конструкций и чердачных помещений объектов учреждений; оборудование учреждений противопожарным

водоснабжением; обеспечение учреждений первичными средствами пожаротушения, пожарным инструментом.

7. Система управления реализацией Программы

Система управления реализацией Программы сформирована в интересах достижения выдвинутой цели и решения поставленных задач, направлена на обеспечение координации действий исполнителей мероприятий Программы.

Оперативное управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель Министра культуры Омской области, курирующий соответствующее направление, несущий ответственность за реализацию Программы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий Программы.

Ответственность за реализацию мероприятий Программы и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий Программы несут исполнители, определенные Министерством, в соответствии с приложением к настоящей Программе.

Проведение оценки эффективности реализации Программы и формирование отчетности о ходе ее реализации осуществляют управление экономики и планирования Министерства и отдел анализа и прогнозирования Министерства.

Для обеспечения мониторинга хода реализации Программы исполнители мероприятий Программы представляют в Министерство ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о ходе исполнения мероприятия Программы по форме, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007 года № 19-п.

Приложение
к ведомственной целевой программе "Обеспечение пожарной безопасности бюджетных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства культуры Омской области" на 2010 – 2012 годы

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы "Обеспечение пожарной безопасности бюджетных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства культуры Омской области" на 2010 – 2012 годы (далее – ВЦП)

№ п/п	Наименование мероприятия ВЦП	Срок реализации мероприятия ВЦП		Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП (Ф.И.О., должность)	Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП	Объем финансирования мероприятия ВЦП, тыс. руб.				Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП					
		с (месяц/год)	по (месяц/год)			Всего	2010 год	2011 год	2012 год	Наименование	Единица измерения	Всего	Значение		
															2010 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Оборудование бюджетных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства культуры Омской области (далее – бюджетные учреждения), системами пожарной сигнализации	Январь 2010 года	Декабрь 2012 года	Начальник управления по сохранению, использованию и популяризации и государственной охране объектов культурного наследия Министерства культуры Омской области (далее – начальник управления) О.В. Плошаков	Учреждения	7226,1	5880,3	829,8	516	Число учреждений, оборудованных системами пожарной сигнализации	шт.	12	2	9	1
2	Оборудование учреждений техническими средствами, предназначенными для оповещения людей о пожаре	Январь 2010 года	Декабрь 2012 года	Начальник управления О.В. Плошаков	Учреждения	3438,4	2939,7	239,7	259	Число учреждений, оборудованных техническими средствами, предназначенными для оповещения людей о пожаре	шт.	5	2	2	1
3	Оборудование учреждений системами автоматического	Январь 2011 года	Декабрь 2012 года	Начальник управления О.В. Плошаков	Учреждения	6849,0	990,0	3204,0	2655,0	Число учреждений, оборудованных системами автоматического	шт.	9	-	4	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	пожаротушения или аварийной вентиляции и противодымной защиты									пожаротушения или аварийной вентиляции и противодымной защиты					
4	Замена, ремонт электрических сетей и оборудования	Январь 2011 года	Декабрь 2012 года	Начальник управления О.В. Плошаков	Учреждения	2042,2	-	975	1067,2	Число учреждений, на которых проведены замена, ремонт электрических сетей и оборудования	шт.	7	-	2	5
5	Отнезащитная обработка деревянных конструкций и чердачных помещений объектов учреждений	Январь 2010 года	Декабрь 2012 года	Начальник управления О.В. Плошаков	Учреждения	787,0	91,0	388,0	308,0	Число учреждений, деревянные конструкции объектов которых обработаны огнезащитным составом	шт.	8	2	4	2
6	Оборудование учреждений противопожарным водоснабжением	Январь 2011 года	Декабрь 2012 года	Начальник управления О.В. Плошаков	Учреждения	29410,3	-	18486,7	10923,6	Число учреждений, оборудованных противопожарным водоснабжением	шт.	8	-	3	5
7	Оборудование учреждений первичными средствами пожаротушения и пожарным инструментом	Январь 2010 года	Декабрь 2012 года	Начальник управления О.В. Плошаков	Учреждения	1697	99	876,8	721,2	Число учреждений, оборудованных первичными средствами пожаротушения и пожарным инструментом	шт.	15	1	6	8



Министр культуры
Омской области

В.А. Телевной